

Det elektriske anlegget

Sikringsskap og inntak

OK Sjekkpunkt

- ø Sikringer og annet utstyr er ikke unormalt varmt
- ø Skrusikringer er godt tilskrudd
- ø Sikringer kan betjenes at man kan få strøm
- ø Døra på sikringsskapet er lukket
- ø Det er ingen åpne hull i skapsidene
- ø Alle kurser er riktig merket på kursfortegnelsen
- ø Sikringer og annet utstyr er ikke skadet
- ø Det er ryddig og oversiktlig i sikringsskapet
- ø Jordfeilbryter(e) og ev. jordfeilvarsler reagerer på testknapp
- ø Overspenningsvern er ikke skadet

Den faste installasjonen

- ø Alle kabler er godt festet
- ø Alle kabler og ledninger er i orden og uten skade
- ø Dekslar på brytere, stikkontakter osv. er ikke skadet
- ø Fastmontert utstyr som varmeovner, lysarmaturer osv. er betryggende festet
- ø Brytere, stikkontakter, støpsler osv er ikke unormalt varme(misfarging eller unormal lukt)
- ø Det er ikke utført bruksendring i noen rom slik at elanlegget ikke er tilpasset dagens bruk
- ø Det er ikke foretatt installasjonsarbeid av andre enn registrert elektroinstallatør
- ø Det er ikke foretatt bygningsmessige arbeider som kan ha skadet kabler eller utstyr
- ø Varmeovner blir aldri tildekket med gardiner og lignende, og blir heller aldri benyttet til å tørke klær på

Bruk av elektrisk utstyr

OK Sjekkpunkt

- ø Vi går aldri fra komfyren mens platene står på
- ø Vi går aldri fra kaffetrakter, vaffeljern, strykejern, vifteovner osv når apparatene er i bruk
- ø Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel brukes aldri om natten eller når vi ikke er tilstede
- ø TV-en slås alltid av med Av/På-knappen, ikke bare med fjernkontrollen
- ø TV-er og andre apparater blir aldri tildekket
- ø Alle apparater brukes som angitt på bruksanvisningen
- ø Alle elektriske apparater er i orden og uten skade
- ø Alle elektriske apparater fungerer som de skal
- ø Lo- og støvfilter i tørketrommel og vifteovn rengjøres regelmessig
- ø Løse lamper og flyttbare ovner brukes ikke i barnerom eller i rom hvor dyr går løse
- ø Det brukes ikke for store lyspærer i lamper
- ø Det brukes ikke skjøteledning til "fast" utstyr som varmeovner, frysere, vaskemaskin osv
- ø Det brukes ikke dobbelstikkere til annet enn smålamper og lignende

Generelt

- ø Vi har ikke merket noe unormalt ved det elektriske anlegget (sikringer som stadig ryker, forstyrrelser på radio eller TV osv.)
- ø Vi får ikke strøm i oss noen steder i huset

Landbruksinstallasjon

OK Sjekkpunkt

- ø Kapslinger, lokk og nipler på stikkontakter, brytere og annet utstyr er ikke skadet
- ø Skjermer og kupler på lysarmaturer er ikke skadet
- ø Motorvern er riktig innstilt (som på motors merkeskilt)
- ø Utstyr er ikke skadet p.g.a. korrosjon
- ø Ev. varmevifte i dyrerom er godkjent for slik bruk
- ø Motorer, pumper, vifter osv. er rengjort og ikke tildekket
- ø Koblingspunkter i koblingsbokser, stikkontakter osv. er ettersett av elektroinstallatør
- ø Halogenlamper brukes ikke på låven
- ø Stikkontakter i dyrerom har forankoblet jordfeilbryter
- ø Silo- og rundballeriver brukes bare under tilsyn
- ø Alle nødstop-brytere er lett tilgjengelige
- ø Elektrisk utstyr er ikke plassert slik at dyr kan berøre og skade det
- ø
- ø
- ø
- ø
- ø
- ø

Gårdsbruk plikter å ha internkontrollsystem, som bl.a. skal omfatte vedlikehold av elektrisk anlegg. Dette må tilpasses den aktuelle installasjonen. Tilføy punkter som passer ditt internkontrollsystem.

Husk at installasjon og utstyr i driftsbygningen er utsatt for langt større påkjenninger enn i boligen (vibrasjon, støv, fuktighet osv.)
Regelmessig ettersyn og vedlikehold er derfor svært viktig.

SJEKKLISTE FOR VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR

Husk at det er du som eier/bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og det elektriske utstyret er i forskriftsmessig stand. Ca. halvparten av elektriske branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Det er mye du selv kan gjøre for å unngå brann.

Med denne enkle sjekklista kan du selv kontrollere en del viktige punkter på ditt elanlegg. Sjekkpunktene bør kontrolleres jevnlig, for eksempel en gang pr. år. Hvis du ikke kan svare OK på et punkt, må punktet utbedres eller sjekkes nærmere.

Noen av punktene kan du utbedre selv, mens andre må utbedres av registrert elektroinstallatør.

Vi anbefaler at det monteres jordfeilbrytere og eventuelt overspenningsvern for det elektriske anlegget. Dette gir god beskyttelse mot brann og berøringsfare.

Ta gjerne kontakt med Elsikkerhetsavdelingen hvis du har spørsmål eller ønsker flere eksemplarer av denne lista.



Bindal Kraftlag SA
Postadr.: Postboks 34
7980 TERRÅK
Telefon: 75 03 19 00
Faks: 75 03 19 10
E-Post: post@bindalkraftlag.no
Internett: www.bindalkraftlag.no